



## Brandweer zone Kempen

---

### Veiligheidsfiche eetkraampjes en foodtrucks

---

Elke exploitant van een eetkraam/foodtruck dient een veiligheidsregister bij te houden van de gebruikte toestellen. Dit veiligheidsregister dient bij elk gebruik van het toestel (bv. op evenementen) aanwezig te zijn.

Het bestaat uit een overzicht van alle toestellen, slangen, houders van vloeibare en gasvormige stoffen, aangepaste brandbestrijdingsmiddelen en attesten. De conformiteit van deze zaken wordt door middel van foto's of documenten aangetoond.

In het register moet ook duidelijk vermeld worden welke zaken in combinatie met elkaar gebruikt worden.

## 1 Kookpunten

---

### 1.1 Installatie

- Foto van de installatie of het toestel
- Conformiteitsattest van de installatie met vermelding van het CE-label
- Indien het gaat om een zelfgemaakte installatie: PV van elektrische installatie en gasdichtheidstest, uitgevoerd door een onafhankelijk keuringsorganisme
- Alle verbruikstoestellen en leidingen dienen te beschikken over een keuringsattest bij indienststelling en van de laatste periodieke keuring indien zij deel uitmaken van een vaste installatie (type frituur, hotdogkraam,...)<sup>1</sup>
- Bak- en braadinstallaties dienen voorzien van een stopkraan en een thermokoppel/vlambeveiliging<sup>2</sup>
- Volgens de regels van goed vakmanschap opgesteld, met in acht name van alle specifieke en algemene veiligheidsvoorschriften
- Geplaatst op een vlakke, onbrandbare ondergrond
- Elke opstelling wordt beschermd tegen omstoten/omvallen
- Er wordt voldoende afstand gehouden met de publieke zones

#### Veiligheidsregister:

- Foto van de installatie
- Conformiteitsattest van de installatie met vermelding van het CE-label

### 1.2 Houders voor vloeibare en gasvormige stoffen

- Goede staat van het ogief en de kraan
- Reduceerventielen/ontspanners zijn aangepast in functie van de gebruikte brandstof en de gasfles
- Houders voor vloeibare petroleumgassen (butaan, propaan) dienen voorzien van een vulzegel (enkel niet-lege flessen), een duidelijk etiket en de datum van de laatste keuring

---

<sup>1</sup> De keuring dient te gebeuren door een EDTC

<sup>2</sup> Schakelt de gastoevoer uit bij het doven van de vlam

- In open lucht geplaatst, afgeschermd van het publiek, warmte, zonnestraling en ontstekingsbronnen
- Zo laag mogelijk bij de grond, op minstens 3 m van lager gelegen gedeelten
- Op een veilige afstand, goed bereikbaar voor de brandweer
- Lege en volle houders dienen van elkaar gescheiden te worden geplaatst
- Deze die niet gebruikt worden, dienen steeds te worden dichtgedraaid
- Er mag maximaal een dag verbruik hoeveelheid voorzien worden nabij de installatie

Veiligheidsregister:

- Foto van de houders
- Detailfoto van het etiket

### 1.3 Slangen

- Foto van de algemene staat van de slang
- Foto van de leesbare en onuitwisbare markering op de kunststof slangen<sup>3</sup>
- Foto van aanduiding van de ontspanner
- Goede staat van de slang<sup>4</sup> en de gasontspanner
- Een correcte aansluiting van alle onderdelen is vereist!
- Afhankelijk van haar typekenmerken, mag een slang enkel worden gebruikt voor de aansluiting van een verbruikerstoestel met een fles of voor de verbinding van twee flessen onderling.
- Slangen voor ontspannen gas
  - o tussen een tweedetrapsdrukregelaar of een flesdrukregelaar en een verbruikerstoestel: Oranje kleur
  - o max 2 m (0,5 m voor verbindingen van een fles met vaste leiding of toestel).
  - o Slangen mogen niet in serie aangesloten worden
- Slangen voor niet ontspannen gas
  - o voor onderlinge verbinding van flessen: Zwarte kleur
  - o max 1m
  - o Slangen mogen niet in serie aangesloten worden

Veiligheidsregister:

- Detailfoto van de leesbare en onuitwisbare markering op de slangen
- Foto de algemene staat van de slang
- Foto van aanduiding van de ontspanner

<sup>3</sup> Bij deze markeringen staat tenminste de waarde van de maximale werkdruk (min. 15 bar), alsook het fabricagejaar, het merk of logo van de fabrikant en de aard van het gas waarvoor de slang mag gebruikt worden

<sup>4</sup> De slangen voor de aansluiting van apparatuur die op butaan of propaan werken dienen regelmatig te worden vervangen. De termijn is 5 jaar . De gebruiker moet erop gewezen worden om steeds de goede staat van de slang in het oog te houden. Op de slangen, gekeurd volgens EN 559, staat steeds een productiedatum vermeld. Vanaf deze datum is de slang 5 jaar geldig, uitgezonderd als deze zich in een slechte staat bevindt dient deze sneller te worden vervangen. (EUROPESE NORM: EN.559 – 2003)

## 2 Mobiele verwarmingstoestellen

---

- Opgesteld op 2 m van brandbare elementen
- Verwarmingstoestellen op vloeibare of gasvormige brandstof en/of met open vlam mogen niet in gesloten ruimtes geplaatst worden
- Stabiel geplaatst, voorzien van valbeveiliging of voldoende beveiligd tegen omvallen
- Afgeschermd voor het publiek
- Voorzien van een gasafsluitkraan, vlambeveiliging, een omvalbeveiliging<sup>5</sup> en een laagstandsontsteker<sup>6</sup>

Veiligheidsregister:

- Foto van het verwarmingstoestel (waarbij alle onderdelen duidelijk zichtbaar zijn)

## 3 Brandbeveiligingsmiddelen

---

- Elke installatie dient voorzien van een poederblusser 6 kg ABC en een branddeken
- Frituurketels dienen voorzien te worden van een metalen, niet brandbaar deksel
- Foto van het leesbare etiket van het blusmiddel
- Foto van het keuringslabel van het blusmiddel
- Brandblussers dienen jaarlijks gekeurd
- De inplanting mag het gebruik van aanwezige hydranten en gasafsluiters niet verhinderen
- 1 blusmiddel type 6 kg ABC poeder per 150 m<sup>2</sup>
- De snel blusmiddelen staan opgesteld op goed zichtbare en gemakkelijk te bereiken plaatsen

Veiligheidsregister:

- Foto van het blusmiddel
- Detailfoto van het leesbare etiket en keuringslabel van het blusmiddel

## 4 Bouwmaterialen

---

- Tentjes en kraampjes waarin deze toestellen gebruikt worden, dienen te bestaan uit bouwmaterialen met brandklasse M2 of beter
- Makkelijk brandbare versieringen dienen buiten het bereik van de toestellen geplaatst.
- Er dient voldoende verluchting voorzien in deze tentjes en kraampjes.
- Kooktoestellen in een tent worden op ruim 1 meter geplaatst van doeken of versieringen

Veiligheidsregister:

- Foto van de tent
- Keuringsattest van de tent, brandklasse M2 of beter

---

<sup>5</sup> Schakelt de gastoevoer uit wanneer het toestel omvalt

<sup>6</sup> Het toestel kan enkel worden aangezet bij een lage gastoevoerstand